
BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MELDINGEN/ FESTIVITEITEN

Regelgeving BGBOP

De regels hieronder komen uit het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP). Dit zijn de landelijke regels voor brandveiligheid bij activiteiten. Wil je exact weten aan welke voorschriften je dient te houden tijdens het organiseren van je activiteit, kijk dan op [Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen](#)

Onderstaand de belangrijkste brandveiligheidsvoorschriften op een rij.

Bereikbaarheid en bluswatervoorziening

De bereikbaarheid van de omgeving is van groot belang voor de hulpdiensten.

- De minimale doorrijbreedte voor hulpdiensten is 4,5 meter, waarvan 3,25 meter verhard.
- De minimale vrije doorrijhoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter.
- Houd voldoende ruimte in de bochten voor brandweervoertuigen, let daarbij ook op luifels of andere obstakels in de weg.
- Als een straat moet worden geblokkeerd, gebeurt dit alleen in overleg met de gemeente.
- Eengezinswoningen zijn tot minimaal 40 meter benaderbaar voor brandweervoertuigen. Appartement complexen en utiliteitsbouwwerken zijn tot op 10 meter benaderbaar en voorzieningen zoals droge blusleidingen tot 15 meter.
- Afsluitingen moet snel weggehaald kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door er iemand (hekbewaarder) bij te zetten die het hek snel kan openen.
- Uitgangen en nooduitgangen van gebouwen aangrenzend aan de locatie (zoals winkels en cafés) moeten vrij blijven.
- Brandkranen bereikbaar en zichtbaar blijven.
- Rond een brandkraan 1,80 meter wordt vrijgehouden.
- Aansluitingen voor droge blusleidingen moeten vrij bereikbaar blijven voor de brandweer.

Bakken en braden

Belangrijk is dat er bij een incident geen brandoverslag kan plaatsvinden naar de omgeving. Door een veilige afstand te houden tussen de bakkramen en andere objecten kan dit risico worden beperkt.

- De (slang)verbinding tussen een gastank- fles en gasverbruikstoestel verkeert in goede staat van onderhoud, is niet uitgedroogd, vertoont geen andere

beschadigingen en is niet ouder dan 10 jaar of dan het aantal jaren dat volgens de productspecificatie als levensduur kan worden aangehouden. Neem geen enkel risico, vervang bij twijfel de slang.

- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw is minimaal 2 m. Als er in die kraam of wagen wordt gefrituurd dan moet deze afstand minimaal 5 m zijn. Als de gevel van het gebouw brandwerend is (minimaal 60 minuten) zonder ramen en deuren dan is bakken en braden tegen de gevel wel toegestaan.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.

Brandblusmiddelen

De aanwezigheid van een brandblusmiddel heeft als doel om een beginnende brand te kunnen bestrijden. In ieder geval is een draagbaar brandblusmiddel verplicht bij bak- en braadkramen en bij een opslag met gevaarlijke stoffen.

- Een draagbaar brandblusmiddel met een inhoud van tenminste 6 kg of 6 liter blusstof dient aanwezig te zijn.
- Een draagbaar brandblusmiddel is onderhouden en gekeurd. Dit is te zien aan een sticker met keuringsdatum op de blusser. Ook mag het zegel van de blusser niet verbroken zijn. Dit zou kunnen betekenen dat de blusser al eens gebruikt is.
- De blusmiddelen moeten zichtbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.

Versiering

Kies altijd voor moeilijk brandbare versieringen, dit staat vermeld op de verpakking met verwijzing naar de NEN 6064 of NEN-EN 13501-1.

- Hang versieringen zo op dat niemand er tegenaan kan lopen.
- Zorg ervoor dat versieringen niet in aanraking kunnen komen met verlichting en apparaten die warm worden.
- Hang versieringen op met ijzerdraad, dan valt het bij brand niet snel naar beneden.

Stroomvoorziening

Een activiteit voorzien van elektriciteit kan op verschillende manieren. Van aanwezige stroom(verdeel)kasten, lokale stroompunten met gebruik van haspels tot het plaatsen van aggregaten. Let er bij het gebruik van materiaal op dat het veilig gebruikt kan worden en dat het materiaal gekeurd is.

- Haspels dienen volledig te zijn afgerold. Met uitzondering van de haspels waarbij de instructie aangeeft dat afrollen niet noodzakelijk is.
- Kabels zijn afgeschermd om struikelen en beschadigen te voorkomen.
- Er een draagbaar brandblusmiddel nabij een aggregaat wordt geplaatst.
- Aggregaat of stroom verdeelkasten moeten onbereikbaar zijn voor personen door ze af te schermen met bijvoorbeeld hekken.
- Verlichting en spotjes zodanig geplaatst zijn dat er geen brandgevaar kan ontstaan.

Organisatie

Veiligheid bij een activiteit gaat verder dan brandveiligheid. Als organisator van een ben je verantwoordelijk voor bezoekers en deelnemers. Het is dus belangrijk om vooraf na te denken over de risico's en hoe je daar als organisatie mee om gaat.

Samen maken we het gezellig én veilig!